



В Курманаевском районе проводится проверка по факту травмирования двух сотрудников и водителя Самарского охранного предприятия



Днем 9 июля 2018 года бригадой скорой медицинской помощи в больницу города Бузулука госпитализированы двое охранников и водитель Самарского охранного предприятия с термическими ожогами различных частей тела. Один сотрудник предприятия после оказания медицинской помощи отпущен домой. По данному факту Первомайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области организована доследственная проверка.

По предварительным данным, около 15 часов 30 минут 9 июля 2018 года на территории скважины № 217 ЦДНГ-2, расположенной в 2 км от села Петровка Курманаевского района при плановом осмотре скважины № 217 сотрудники предприятия увидели задымление трансформатора, подойдя к нему открыли створки и в это время произошел выброс пламени, в результате чего они получили ожоги от воздействия высокой температуры огня.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

медицинские экспертизы для установления тяжести вреда здоровью пострадавших. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической проводки. Следствием отрабатывает весь комплекс возможных причин происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.





Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

11 Июля 2018

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1240066>