



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Завершено расследование уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя города Оренбурга. Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствием установлено, что обвиняемый, будучи назначенным индивидуальным предпринимателем на должность директора и ответственным за соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, допустил нарушение требований государственных стандартов при эксплуатации автомобильной газозаправочной станции, расположенной на улице 31 Линия в городе Оренбурге, в связи с чем 22 сентября



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

2021 года в 20.00 часов произошло повышение давления в нагнетательной линии насоса, после чего сжиженный углеводородный газ по причине отсутствия сбросного трубопровода стал поступать на площадку насосного агрегата с последующим испарением, где при нормальном режиме работы не взрывозащищенного электрического щита, установленного на недопустимом расстоянии менее 5 метров, образовалась электрическая дуга и произошло дефлаграционное горение газозооушной смеси, в результате которого оператору станции причинен термический ожог 15% поверхности тела.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по Южному административному округу города Оренбург СУ СК России по Оренбургской области.

06 Июля 2022

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1703725>