



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Оренбургской области

---

## **В Ясненском районе работник погиб в результате поражения электрическим током**

Ясненским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту смерти работника филиала «МРСК Волги» Оренбургэнерго- Ясненский РЭС.

В ходе проверки установлено, что при производстве работ по обновлению надписей на электрооборудовании электрической подстанции, расположенной в 300 м от пос. Акжарский, 40 – летний мастер по обслуживанию подстанции получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью. По предварительным данным погибший, находясь на площадке подстанции без специальной одежды, открыл ячейку трансформатора, в результате чего его поразило электрическим током мощностью 10 000 Вольт. От полученных повреждений работник скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

06 Октября 2011

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/778513/folder/1048783>